



23. IUL. 2018
2206



SE PROPUNE REVIZUIRE LUCARNELOR

SE PROPUNE REVIZUIRE LUCARNELOR

SE PROPUNE MONTAREA OPRITORILOR DE ZAPADA

INVELTOARE TIGLE CERAMICE SOLZI CU DISCONTINUITATI IN PROPORȚIE DE 25%
SE PROPUNE REVIZUIREA INVELTORII SI COMPLETARE CU TIGLA SIMILARA

JGHEABURI SI BURLANE DIN TABLA ZINCATA, GRAV AVARIATE
SE PROPUNE INLOCUIREA JGHEABURILOR SI BURLANELOR

INVELTOARE TABLA PLANA LA CONTRAFORTI AFLATA IN STARE PROASTA
SE PROPUNE INLOCUIREA TABLEI CU INVELTOARE DIN TIGLA



NOTA

Structura de rezistenta	zidarie portanta piatra de rau si de cariera si caramida, bolti caramida si sarpanita lemn
Suprafata construita	778 mp
Categoria Normata de importanta a Cladirilor Conform Normativ H.G.R. 768/97	B
Gradul de risc la incendiu	grad mic
Gradul de rezistenta la foc al cladirii	II
Cai de evacuare	Imobilul are 3 cai de evacuare
Se vor respecta in totalitate pe toata durata santierului prevederile normativelor in vigoare privind Protectia Muncii.	

expert tehnico-rezistenta: Ing. Csaba Bodor Pal		VERIFICATOR		NUME	SIGNATURA	CERINTA	REFERINTE NR. DATA
CIF 33404854 B. I. A. EMILA CRISAN proiectare zone istorice protejate SIBIU, str. NEGOU, nr. 84		Beneficiar:		PAROHIA EVANGHELICA C.A. AGNITA		Proiect 18/2016	
Titlu proiect:		REABILITAREA ANSAMBLULUI BISERICII EVANGHELICE FORTIFICATE AGNITA, PIATA G.D. TEUTSCH, NR. 1-3		Faza		PT ARH	
Titlu plansa:		RELEVU PLAN ACOPERIS COTA +26.94		Plansa		Nr. 2.07	
SPECIFICATIE		NUME		Sc. 1:100		Data	
Sef proiect		arh E.A. Crisan		Data		01/2018	
Proiectat		arh E.A. Crisan		Data		01/2018	