



INVELITOARE OLANE CERAMICE CU DISCONTINUITATI IN PROPORȚIE DE 25%

PARAPET DIN ZIDARIE DE CARAMIDA EXECUTAT IN SISTEM "FACHWERK", TENCUIT CU VAR PE AMBELE FETE

SISTEM DE SUSTINERE A PARTII SUPERIOARE A TURNULUI - CONSOLE SI GRINZI LEMN STEJAR

TENCUIEI CAZUTE DE PESTE ZIDARIA ISTORICA DE PIATRA DE RAU SI CARAMIDA

INVELITOARE TIGLE CERAMICE SOLZI CU DISCONTINUITATI IN PROPORȚIE DE 25%

JGHEABURI SI BURLANE DIN TABLA ZINCATA, GRAV AVARIATE
SUPRAFATA DE TENCUIALA AFECTATA DATORITA INFILTRATIILOR DE APE PLUVIALE

VARUIELI EXFOLIATE PESTE TENCUIALA ISTORICA

GURI DE TRAGERE OBTURATE PRIN ZIDIRE CARAMIDA

SUPRAFATA DE TENCUIALA AFECTATA DE UMEZEALA ASCENSIONALA DE LA BAZA SI INFILTRATII

SUPRAFATA DE TENCUIALA AFECTATA DE UMEZEALA SI ATAC BIOLOGIC- PREZINTA COLONII DE ALGE VERZI
TENCUIEI AFECTATE DE UMEZEALA ACOPERITE DE CRUSTE DE CULOARE NEAGRA
FEREASTRA INCHISA CU GRILAJ METALIC

REPARATIE RECENTA CU MORTAR PE BAZA DE CIMENT

GRILAJ METALIC EXTERIOR
SUPRAFATA DE PERETE AFECTATA DE UMEZEALA ASCENSIONALA SI ATAC BIOLOGIC, CU TENCUIALA PIERDUTA PARTIAL

23.11.2018
23.11.2018
2206



23.11.2018



LEGENDA

- TENCUIEI CAZUTE DE PESTE ZIDARIA ISTORICA DE PIATRA DE RAU SI CARAMIDA
- SUPRAFATA DE TENCUIALA AFECTATA DATORITA INFILTRATIILOR DE APE PLUVIALE
- VARUIELI EXFOLIATE PESTE TENCUIALA ISTORICA REALIZATA CU MORTAR PE BAZA DE VAR
- SUPRAFATA DE TENCUIALA AFECTATA DE UMEZEALA ASCENSIONALA DE LA BAZA SI INFILTRATII
- SUPRAFATA DE TENCUIALA AFECTATA DE UMEZEALA SI ATAC BIOLOGIC
- REPARATIE RECENTA CU MORTAR PE BAZA DE CIMENT
- SUPRAFATA DE PERETE AFECTATA DE UMEZEALA ASCENSIONALA SI ATAC BIOLOGIC, CU TENCUIALA PIERDUTA PARTIAL
- TENCUIEI AFECTATE DE UMEZEALA ACOPERITE DE CRUSTE DE CULOARE NEAGRA

NOTA	
Structura de rezistenta	zidarie portanta piatra de rau si de cariera si caramida, bolii caramida si sarpanita lemn.
Suprafata construita	778 mp
Categoria Normala de importanta a Cladirilor Conform Normativ H.G.R. 768/97	II
Gradul de risc la incendiu	grad mic
Gradul de rezistenta la foc al cladirii	II
Cai de evacuare	Imobilul are 3 cai de evacuare
Se vor respecta in totalitate pe toata durata santierului prevederile normativelor in vigoare privind Protectia Muncii.	



expert tehnic rezistenta: ing Csaba Pál	
VERIFICATOR	NUME SEMNATURA
 B. I. A. EMIL A. CRISAN <i>proiectare zone istorice protejate</i> SIBIU, str. NEGOU, nr. 84	
CERINTA	REFERAT NR/DATA
Beneficiar:	PAROHIA EVANGHELICA C.A. AGNITA
Titlu proiect:	REABILITAREA ANSAMBLULUI BISERICII EVANGHELICE FORTIFICATE AGNITA - PIATA G.D. TEUTSCH NR 1-3
Specifiatie	NUME
Set proiect	arh E.A. Crisan
Proiectat	arh E.A. Crisan
Sc. 1:100	
Data	01/2018
Proiect	18/2016
Faza	PT ARH
Planşa	Nr. 4.02