



**LEGENDA**

- DESFACERI PARDOSELI LEMN \_ DESFACEREA INGRUIITA A PARDOSELI DE LEMN CU POSIBILITATEA REFOLOSIRII SCANDURII, REPARATII
- DESFACERI SCARI LEMN SI RECONFIGURAREA CIRCULATIEI VERTICALE
- DESFACERI PARDOSELI LEMN FARA REFACERE
- DESFACERI PARDOSELI PAMANT BATATORIT IN VEDEREA REFACERII
- DESFACERI PERETI - GURI DE TRAGERE OBTURATE

**NOTA**

LUCRARILE PREVAZUTE IN DOCUMENTATIE NU ADUC MODIFICARI ARHITECTURALE ORI ALE COMPONENTELOR ARTISTICE SI SE EXECUTA CU MATERIALE SI TEHNICI DE LUCRU SPECIFICE EPOCII DE EDIFICAREA A MONUMENTELOR.

ORICE INDEPARTARE DE TENACIULA VA FI PRECEDATA IN MOD OBLIGATORIU DE O CERETARE DE PARAMENT, EXECUTATA DE PERSONAL CALIFICAT SI SPECIALIZAT PENTRU ACEASTA CATEGORIE DE LUCRARI

LUCRARILE DE AMENAJARI EXTERIOARE VOR AVEA LA BAZA IN MOD OBLIGATORIU CERETAREA ARHEOLOGICA, PENTRU DELIMITAREA INCINTEI FORTIFICATE CU SANTUL DE APARARE SI MARCAREA IN PAVIMENT A ZIDURII DE INCINTA DEMOLATE IN SECOLUL XIX

LA EXECUTIE SE VOR INTREBUINTA NUMAI MATERIALE DE CONSTRUCTIE COMPATIBILE CU MATERIALELE DIN CARE ESTE EXECUTAT ANSAMBLUL

ORICE MODIFICARE A PROIECTULUI SE VA PUTEA FACE NUMAI CU ACORDUL PROIECTANTILOR DE SPECIALITATE SI CU ACORDUL SERIULUI DE PROIECT



23 IUL 2018  
2206

**LEGENDA**

- TENACIULI CAZUTE DE PESTE ZIDARIA ISTORICA DE PIATRA DE RAU SI CARAMIDA
- SUPRAFATA DE TENACIULA AFECTATA DATORITA INFILTRATILOR DE APE PLUVIALE
- VARIUELI EXFOLIATE PESTE TENACIULA REALIZATA CU MORTAR PE BAZA DE VAR
- SUPRAFATA DE TENACIULA AFECTATA DE UMEZEALA ASCENSIONALA DE LA BAZA SI INFILTRATI
- SUPRAFATA DE TENACIULA AFECTATA DE UMEZEALA SI ATAC BIOLOGIC
- REPARATIE RECENTA CU MORTAR PE BAZA DE CIMENT
- SUPRAFATA DE FERETE AFECTATA DE UMEZEALA ASCENSIONALA SI ATAC BIOLOGIC, CU TENACIULA PIERDUTA PARTIAL
- TENACIULI AFECTATE DE UMEZEALA - ACOPERITE DE CRUSTE DE CULOARE NEAGRA



**NOTA**

Structura de rezistenta  
51,0 mp  
Categorie Normala de Importanta a Cadriilor Conform Normativ H.G.R. 766/97  
Gradul de risc la incendiu  
Cai de evacuare  
Se vor respecta in totalitate pe toata durata santierului prevederile normativelor in vigoare privind Protectia Muncii.

expert tehnic rezistent in Csaba Bodor Pal

Beneficiar	PAROHIA EVANGHELICA C.A. AGNITA	Faza	PT ARH
Titlu proiect	REABILITAREA ANSAMBLULUI BISERICII EVANGHELICE FORTIFICATE AGNITA - PIATA G.D. TEUTSCH NR 1-3	Titlu plansa	TURNUL FIERARILOR PLANURI, SECTIUNE, FATADE Nr. 8.01
VERIFICATOR	NUME SEMNATURA	SPECIFICATIE	NUME
		Sef proiect	arh E.A. Crisan
		Proiectat	arh E.A. Crisan
			Sc. 1:100
			Data
			01/2018

