



Legenda:

- — Priza de pamant din otel zincat 40x4mm si electrozi din teava de otel zincat 2''x1,5m montata in pamant la 0,8m fata de cota teren la dist. de 1,5-2m fata de cladire
- — Piesa de separatie pentru masuratorii montata la 2m fata de cota teren.
- Conductor de coborare paratrasnet din otel zincat montat pe suport izolator
- ↘ Conductor de coborare s=100mmp de la dispozitivul de amorsare pana la piesa de separatie pentru conectarea la priza de pamant
- ▲ Dispozitiv de amorsare montat pe tija sustinere H=6m, raza de protectie 75 m

INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA AL JUDETELUI BRASOV
 698/19 'SU/AV/PSI' 13.01.20
 SPRE NESCIMBARE
 NR. 2



Str. Emil Racovita nr.81, Brasov Tel: 0268 422 147 Fax: 0368 414 621 e-mail: info@bluel.ro www.bluel.ro		Denumire proiect: LUCRARI DE REPARATII, CONSERVARE SI INTRODUCERE IN CIRCULUL TURISTIC LA ANSAMBLUL BISERICII EVANGHELICE FORTIFICATE CINCU- jud. Brasov	Proiect nr.: 81/2019
Proiectat: ing. Corina MICU Desena: ing. Teodora MARCU Verificat: ing. Sorinel MICU		Beneficiar: PAROHIA EVANGHELICA C.A. CINCU	Faza: PT
Denumire plan: PLAN PRIZA DE PAMANT SI PARATRASNET		E-10	