



NOTA:

- Trasarea si masuratorile la fata locului sunt obligatorii inainte de inceperea confectionarii planseului din lemn.
- Materialul lemnos utilizat va fi molid / stejar cu umiditate max. 12%.
- Materialul lemnos va fi tratat preventiv cu solutie insecto-fungicida.
- Se interzice utilizarea cuielor din otel la asamblarea elementelor din lemn.
- Pentru detalii de executie vezi plansa R-10.

MATERIALE FOLOSITE:

- PIATRA CALCAR
fm = 50N/mm²
- MORTAR
M2,5 (1 parte var pasta, 2,5 parti nisip, 15 % praf de piatra)
- LEMN (cu umiditate sub 12 %)
C22, molid, fmk = 22 N/mm² (dulapi)
D30, stejar, fmk = 30 N/mm² (grinzi)
- PROFIL LANINAT
HEB, UPN
otel: S275
- BETON: C20/25
- clasa de expunere XC2
- clasa de consistenta S2
- raport A/C = 0.65, sort. 0 ~ 16 mm
- gradul de impermeabilitate P4
- dozaj minim de ciment 280 kg/mc
- ciment CEM II A-S 32,5 R



verificator	ing. Benke Istvan	A	nr. 16 / 2015
expert			
verificator / expert	nume	semnatura	cerinta referat / expertiza nr. / data
LINEA S.R.L. SF. GHEORGHE str. Gróf Mikó Imre nr. 4, bl. 1/ E / 24 Reg. Com. J 14 /122 /1999 C.U.I. RO 11942771 tel./fax 0267-315714, web: www.linea-proiect.ro		Denumirea: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuitul turistic al Ansamblului Bisericii Evanghelice Turnul Clopotnita Localitatea: SASCHIZ, jud. Mures Beneficiar: PAROHIA EVANGHELICA C. A. Saschiz	proiect. nr. 111/2017 faza: P.T. + D.E.
sef. proiect	Benczedi Sandor	scara:	titlul plansei:
proiectat	ing. Ferenczi Z.Samuel	1: 50	PLAN NIVEL 3 - la cota +8.56
desenat	Balazs Marta		
data elaborarii proiectului:	2017		nr. pl. R -03

Acel proiect este proprietatea SC LINEA S.R.L. si aneaza sa functionezea22 legile copyrightului. El nu poate fi folosit in altamblu sau in parte sau sa se dect cu aprobarea scrisa a SC LINEA S.R.L. Orice modificare ulterioara a proiectului, fara aprobarea scrisa a proiectantului, este responsabilitate a celui care o face.