



**LEGENDA**

- TE Tablour electric
- Ev Corp iluminat de securitate pt. evacuare, cu acumulator si folie indicatoare EXIT pentru sensul de evacuare, autonomie 2h
- LP Corp iluminat de securitate contra panicii cu acumulator cu autonomie 1h.
- Circuit electric, cablu CYYf
- ICL Corp iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului cu acumulator cu autonomie 1h.
- ECS Echipament de control si semnalizare (centrala semnalizare incendiu)

ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMÂNIA
930
Ioan BUCUR
Arhitect cu drept de semnătură

**NOTA**

\* Corpurile de iluminat de securitate pentru evacuare si contra panicii si corpul de iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului, vor fi de tip autonom, cu baterie si comutare automata la disparitia tensiunii de la retea. Ele se vor alimenta de pe circuite comune cu cele pentru iluminatul normal si vor fi formate din cabluri cu conductoare din cupru CYYf 3x1.5mmp

\* Corpurile de iluminat de securitate contra panicii se vor monta aparent, pe peretele navei laterale sud

Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat Nr. / Data	000677
	CUI 785965 J32/2130/1991			Titlul proiect: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuitul turistic la Ansamblul bisericii evanghelice fortificate din Miercurea Sibiuului	Pr. nr. 30/2018
	ANRE - 11099/2015 IGSU-1794,1798/2012			Beneficiar: Parohia Evanghelica CA Miercurea Sibiuului	Faza: PT
Sef proiect	Arh.I.Bucur			Denumirea plansei: INSTALATI ELECTRICE PLAN PARTER	Pl. nr. E3-6303
Proiectat	Ing.F.Bogus				
Desenat	Ing.F.Bogus		Oct. 2018		