







Consolidarea zidariei prin reteserea acesteia, se face prin indepartarea treptata, incepand de jos, a caramizilor degradate din dreptul fisurilor si rezidirea cu strepi a zonei respective,
Se va acorda o atentie deosebita asigurarii legaturilor dintre zidaria existenta si cea noua prin udarea caramizilor, umplerea completa a rosturilor cu mortar.
Caramizile folosite in locul celor degradate, trebuie sa fie de acelasi tip cu caramizile existente in structura.



205

VERIFICATOR		SEMNATURA	CERINTA	REFERAT NR.	DIN DATA
 SISTEM J32/1915/1994; RO6629256; tel/fax 0269238520 SIBIU, str. V. Aaron nr. 24 P/II e-mail: nelica_mois@yahoo.com 			Beneficiar:		Proiect nr.
			PAROHIA EVANGHELICA C.A. SAROS PE TARNAVE		15/2016
			Proiect:		Faza:
			LUCRARI DE REPARATII, CONSERVARE SI INTRODUCERE IN CIRCUITUL TURISTIC LA ANSAMBLUL BISERICII EVANGHELICE FORTIFICATE DIN SAROS PE TARNAVE Sat Saros pe Tarnave, Nr.169, Oras Dumbraveni, Jud. Sibiu		DTAC/PT
SEF PROIECT	arh. Emil Crisan	Scara:	Plansa:		
PROIECTAT	ing. Nelica Mois	1 / 10			
DESENAT	ing. Nelica Mois	Data:			
			Consolidarea zidariei prin retesere		Plansa nr. Rd14



Consolidarea se realizeaza prin injectarea in zidarie a unui mortar fluid var-nisip, In acest scop, fisurile se cduara bine de praf cu un jet de aer compimat, se spala cu apa, apoi se introduc pe o adancime de 5cm stuturile prin care sa se faca injectarea. Stuturile se monteaza la intervale de 0,75÷1,00m in lungul fisurii si se fixeaza cu mortar. Presiunea de injectare nu va depasi 3 atm.

Injectarea se face initial prin teava situata la baza fisurii. Dupa ce mortarul fluid a inceput sa se scurga inafara prin teava urmatoare, primul stut se astupa cu un dop si injectarea se continua prin stutul urmator.

Operatia se repeta prin injectarea mortarului succesiv prin fiecare stut.

206

VERIFICATOR	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT NR.	DIN DATA
SISTEM J32/1915/1994; RO6629256; tel/fax 0269238520 SIBIU, str. V. Aaron nr. 24 P/II e-mail: nelica_mois@yahoo.com		Beneficiar:		Proiect nr.
		PAROHIA EVANGHELICA C.A. SAROS PE TARNAVE		15/2016
		Proiect:		Faza:
		LUCRARI DE REPARATII, CONSERVARE SI INTRODUCERE IN CIRCUITUL TURISTIC LA ANSAMBLUL BISERICII EVANGHELICE FORTIFICATE DIN SAROS PE TARNAVE		DTAC/PT
SEF PROIECT	arh. Emil Crisan	Scara:	Consolidare zidarie din piatra	
PROIECTAT	ing. Nelica Mois	Data:		
DESENAT	ing. Nelica Mois	V 2016		
			Plansa:	Plansa nr. Rd15